



МЧС РОССИИ

Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по городу Москве

(Главное управление МЧС России по г. Москве)

Управление по Юго-Западному административному округу

1 региональный отдел надзорной деятельности и профилактической работы

(1 РОНПР Управления по ЮЗАО Главного управления МЧС России по г. Москве)

(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

«12» ноября 2021 г., 10 час. 00 мин. №145

(дата и время составления акта)

г. Москва, Ломоносовский проспект, д. 2, стр. 1

(место составления акта)

Акт внеплановой выездной проверки

(плановой/внеплановой)

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением от «08» октября 2021 г. №145, КНМ 77210061000101205574

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий)

2. Выездная проверка проведена в рамках федерального государственного пожарного надзора

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Выездная проверка проведена: Щегловым Романом Викторовичем капитаном внутренней службы государственным инспектором районов «Академический», «Гагаринский», «Ломоносовский» «Обручевский» города Москвы по пожарному надзору – старший инженер 1 регионального отдела надзорной деятельности и профилактической работы Управления по ЮЗАО Главного управления МЧС России по г. Москве

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала выездной проверки)

**4. К проведению выездной проверки были привлечены:
специалисты: не привлекались;**

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности специалистов);

эксперты (экспертные организации): не привлекались.

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности экспертов, с указанием сведений о статусе эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

5. Выездная проверка проведена в отношении: зданий, помещений, сооружений, линейных объектов, территорий, земельных участков

(указывается объект контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

**6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению):
г. Москва, Ломоносовский проспект, д. 2, стр. 1, стр. 2, стр. 3, стр. 4, стр. 5,
стр. 6, стр. 7, стр. 8**

(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка)

7. Контролируемые лица: Федеральное государственное автономное учреждение "Национальный исследовательский центр здоровья детей" Министерства здравоохранения Российской Федерации, индивидуальный номер

налогоплательщика 7736182930, адрес организации: г. Москва, Ломоносовский проспект, д. 2, стр. 1, стр. 2, стр. 3, стр. 4, стр. 5, стр. 6, стр. 7, стр. 8

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

8. Выездная проверка проведена в следующие сроки:

с 09 час. 00 мин. «28» октября 2021 г., по 10 час. 00 мин. «12» ноября 2021 г.,

(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс)

проведение выездной проверки приостанавливалось в связи с

с " " Г., час. мин.

по " " Г., час. мин.

(указывается основание для приостановления проведения выездной проверки, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения выездной проверки)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил: 10 час 00 минут

(указывается срок (рабочие дни, часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)

9. При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные (надзорные) действия:

1) осмотр

(указывается первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент).

в следующие сроки:

с "28" октября 2021 г., 09 час. 00 мин.

по "12" ноября 2021 г., 10 час. 00 мин.

по месту: г. Москва, Ломоносовский проспект, д. 2, стр. 1, стр. 2, стр. 3, стр. 4, стр. 5, стр. 6, стр. 7, стр. 8

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий)

по результатам которого составлен: протокол осмотра

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

2) истребование документов

в следующие сроки:

с "28" октября 2021 г., 09 час. 00 мин.

по "12" ноября 2021 г., 10 час. 00 мин.

по месту: г. Москва, Ломоносовский проспект, д. 2, стр. 1, стр. 2, стр. 3, стр. 4, стр. 5, стр. 6, стр. 7, стр. 8

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий)

по результатам которого составлен:

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

10. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие

1) Отчет. Расчет индивидуального пожарного риска от 02 августа 2021 года;

2) Отчет. Расчет индивидуального пожарного риска от 10 сентября 2021 года;

3) Заключение специалиста №236;

(указываются рассмотренные при проведении выездной проверки документы и сведения, в том числе: 1) находившиеся в распоряжении контрольного (надзорного) органа); 2) представленные контролируемым лицом; 3) полученные посредством межведомственного взаимодействия; 4) иные (указать источник)

11. По результатам выездной проверки установлено:

Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием места выявленного нарушения	Ссылка на нормативный правовой акт и (или) нормативный документ по пожарной безопасности с указанием его структурной единицы, требования которого (ых) нарушены	Сведения о факте устранения нарушений обязательных требований до окончания проведения контрольного (надзорного) мероприятия
Ломоносовский проспект, д. 2, стр. 1		
На объекте защиты в подвале, а также с 1-по 5-й этажи расстояние от потолка до настенных звуковых оповещателей менее 150 мм.	Федеральный закон от 27.12.2002 «184-ФЗ «О техническом регулировании» ст. 46; Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 54; НПБ 110-03 «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией» п. 3.17.	нарушение не устранено до окончания проведения контрольного (надзорного) мероприятия
Ломоносовский проспект, д. 2, стр. 3		
На объекте защиты в подвале, а также с 1-по 5-й этажи расстояние от потолка до настенных звуковых оповещателей менее 150 мм.	Федеральный закон от 27.12.2002 «184-ФЗ «О техническом регулировании» ст. 46; Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 54; НПБ 110-03 «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией» п. 3.17.	нарушение не устранено до окончания проведения контрольного (надзорного) мероприятия
Ломоносовский проспект, д. 2, стр. 4		
На объекте защиты на 1-м этаже ширина горизонтального участка эвакуационного пути менее 1 м.	Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 4,6,53; СП 1.13130.2009 «Эвакуационные пути и выходы» п. 4.3.4	нарушение не устранено до окончания проведения контрольного (надзорного) мероприятия
На объекте защиты высота горизонтального участка пути эвакуации в свету менее 2 м (дверь в тепловом пункте, ведущая непосредственно наружу)	Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 4,6,53; СП 1.13130.2009 «Эвакуационные пути и выходы» п. 4.3.4	нарушение не устранено до окончания проведения контрольного (надзорного) мероприятия
Ломоносовский проспект, д. 2, стр. 6		
На объекте защиты изменен класс функциональной пожарной опасности здания без проведения в установленном порядке экспертизы проектной документации.	Правила противопожарного режима в Российской Федерации №1479 от 16.09.2020 г. п. 16н	нарушение не устранено до окончания проведения контрольного (надзорного) мероприятия

На объекте защиты на стенах с 1-го по 2-й этажи допущено применение материалов с более высокой пожарной опасностью, чем: Г2, В2, Д3, Т3 или Г2, В3, Д2, Т2.	Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.4 п. 4; СП 112.13330.2011 «Пожарная безопасность зданий и сооружений» п. 6.25*.	нарушение не устранено до окончания проведения контрольного (надзорного) мероприятия
На объекте защиты не соблюдаются требования к ограничению распространения пожара в зданиях, сооружениях, строениях, пожарных отсеках, а именно - лестница, из подвального помещения ведущая в помещения первого этажа не ограждена противопожарными перегородками 1-го типа с устройством тамбур-шлюза с подпором воздуха при пожаре	Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 4,6,88; СП 112.13330.2011 «Пожарная безопасность зданий и сооружений» п. 7.23*	нарушение не устранено до окончания проведения контрольного (надзорного) мероприятия

* в отношении:

- объектов защиты, которые были введены в эксплуатацию либо проектная документация на которые была направлена на экспертизу до дня вступления в силу соответствующих положений ФЗ-123 – указываем ч. 4 ст. 4 ФЗ-123 (за исключением положений ст. 64, ч. 1 ст. 82, ч. 7 ст. 83, ч. 12 ст. 84, ч. 1_1 и 1_2 ст. 97 ФЗ-123), ссылкой на Свод правил (с указанием пункта), который не устанавливает более высокие требования пожарной безопасности, чем требования, действовавшие до дня вступления в силу ФЗ-123;
- объектов защиты, которые были введены в эксплуатацию либо проектная документация на которые была направлена на экспертизу после вступления ФЗ-123 - указываем ч. 3 ст. 4 и профильную статью ФЗ-123 ссылкой на соответствующий Свод правил (с указанием пункта).

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): **предписание №75/1/1 от «23» ноября 2020 г.**

(указываются выводы по результатам проведения выездной проверки:

- 1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований, о соблюдении (реализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, о соблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, об исполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;
- 2) вывод о выявлении нарушений обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), о несоблюдении (не реализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, о несоблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, о неисполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;
- 3) сведения о факте устранения нарушений, указанных в пункте 2, если нарушения устранены до окончания проведения контрольного надзорного (мероприятия)

12. К настоящему акту прилагаются:

(указываются протоколы и иные документы (протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленные по результатам проведения контрольных (надзорных) действий (даты их составления и реквизиты), заполненные проверочные листы (в случае их применения), а также документы и иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований)

Государственный инспектор районов
«Академический», «Гагаринский», «Ломоносовский»
«Обручевский» ЮЗАО города Москвы по пожарному
надзору – старший инженер 1 регионального отдела
надзорной деятельности и профилактической работы
Управления по ЮЗАО Главного управления МЧС
России по г. Москве капитан внутренней службы
Щеглов Роман Викторович

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего документарную проверку)



(подпись)

Акт проверки подготовил Щеглов Роман Викторович капитан внутренней службы государственный инспектор районов Академический», «Гагаринский», «Ломоносовский» «Обручевский» ЮЗАО города Москвы по пожарному надзору - старший инженер 1 регионального отдела надзорной деятельности и профилактической работы Управления по ЮЗАО Главного управления МЧС России по г. Москве, контактный телефон 8(905)5413508, электронный адрес uzao1@77.mchs.gov.ru

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность инспектора, непосредственно подготовившего акт выездной проверки, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Руководитель отдела административных дел

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)



Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)